

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Петрозаводского
городского округа
«Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности
по познавательно – речевому развитию детей № 93 «Дюймовочка»
(МДОУ «Детский сад №93»)

(наименование организации)

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий МДОУ «Детский сад № 93»
/Котеленец Н.А./
«27» марта 2023



**Паспорт доступности объекта
социальной инфраструктуры
МДОУ «Детский сад № 93» № 2
(корпус: улица Антикайнена, дом 21)**

г. Петрозаводск

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта **Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Петрозаводского городского округа «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по познавательно – речевому развитию детей № 93 «Дюймовочка» (МДОУ «Детский сад № 93»**

1.2. Адрес объекта **185035, Республика Карелия, город Петрозаводск, улица Антикайнена, дом 21**

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание ____этажей, _____ кв. м

- **часть здания** ____этажей (на **первом** этаже пятиэтажного дома), **664,90** кв. м

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); **да, 1742,60** кв. м

1.4. Год постройки здания **1962**, последнего капитального ремонта: **нет**

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ:

текущего 2023, капитального нет

сведения об организации, расположенной на объекте

1.6. Название организации (учреждения) **Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Петрозаводского городского округа «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по познавательно – речевому развитию детей № 93 «Дюймовочка» (МДОУ «Детский сад № 93»)** (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование)

1.7. Юридический адрес организации (учреждения) **185035, Республика Карелия, город Петрозаводск, улица Красная, дом 42**

1.8. Основание для пользования объектом (**договор ссуды недвижимого муниципального имущества Петрозаводского городского округа**)

1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) **государственная**

1.10. Территориальная принадлежность (**федеральная, региональная, муниципальная**) **муниципальная**

1.11. Вышестоящая организация **Управление образования Администрации Петрозаводского городского округа**

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты **185035, Республика Карелия, г. Петрозаводск, проспект Ленина, д.2, тел.: 8 (814) 271-33-10**

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

2.1. Сфера деятельности **образование**

(**здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое**)

2.2. Виды оказываемых услуг **образовательные услуги по реализации образовательных программ дошкольного образования**

2.3. Форма оказания услуг: **на объекте**

(**на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно**)

2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории): **дети**

2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития: **нет**

- 2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность **100 мест**
- 2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) **да**

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом **троллейбус № 1, 3, 5, 8; автобус № 3, 12, 14, 17, 21, 22, 26**

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту **нет**

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта **50 м**

3.2.2. время движения (пешком) **3 мин**

3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (*да, нет*) **да**,

3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые; **регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; да**

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: *акустическая, тактильная, визуальная; нет*

3.2.6. Перепады высоты на пути: есть, **нет**

Их обустройство для инвалидов на коляске: *да, нет*

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
	Все категории инвалидов и МГН	ВНД
1	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ВНД
4	с нарушениями зрения	ВНД
5	с нарушениями слуха	ВНД
6	с нарушениями умственного развития	ВНД

* Указывается один из уровней организации доступности объекта для инвалидов и других

маломобильных групп населения:

А - доступность всех зон и помещений универсальная, объект доступен полностью;

Б - доступны специально выделенные участки и помещения;

ДУ - доступность условная, требуется дополнительная помощь сотрудника

соответствующей организации; услуги предоставляются на дому, дистанционно;

ВНД - не организована доступность объекта.

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ВНД
2	Вход (входы) в здание	ВНД
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ВНД
4	Система информации и связи (на всех зонах)	ВНД
5	Санитарно-гигиенические помещения	ВНД
6	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ВНД

** Указывается:

ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ: **ВНД**

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) *
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Индивидуальное решение с ТСР
2	Вход (входы) в здание	Индивидуальное решение с ТСР
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Индивидуальное решение с ТСР
4	Система информации и связи (на всех зонах)	Индивидуальное решение с ТСР
5	Санитарно-гигиенические помещения	Индивидуальное решение с ТСР
6	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Индивидуальное решение с ТСР

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ **2023-2023 уч. г. по мере поступления денежных средств** в рамках исполнения **Плана мероприятий ("дорожная карта") по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в Республике Карелия** (Распоряжение Правительства Республики Карелия от 24 декабря 2015 года N 815р-П, с изменениями на 6 ноября 2020 года; Распоряжение Правительства Республики Карелия от 27 декабря 2022 года № 1329р-П)
(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации ДУ

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) **удовлетворительно**

4.4. Для принятия решения **требуется**, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. согласование на Комиссии **требуется**

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать) **требуется**

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации **требуется**;

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта) **требуется**;

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов **не требуется**;

4.4.6. другое

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается **нет**

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ

Карта доступности объектов Республики Карелия | Интерактивный портал

Министерства социальной защиты Республики Карелия (karelia.ru)

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании следующих документов:

Приложения:

Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к объекту
2. Входа (входов) в здание
3. Путей движения в здании
4. Системы информации (и связи) на объекте
5. Санитарно-гигиенических помещений
6. Зоны обслуживания инвалидов на объекте

на 2 л.

на 2 л.

на 2 л.

на 1 л.

на 2 л.

на 1 л.

Руководитель рабочей группы

Заведующий Котеленец Н.А.

(Должность, Ф.И.О.)

Члены рабочей группы:

Заведующий хозяйством Тишинина А.А.

(Должность, Ф.И.О.)

Старший воспитатель Емец И.А.

(Должность, Ф.И.О.)

Старший воспитатель Терехова С.П.

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

(Подпись)

(Подпись)

(Подпись)

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Петрозаводского городского округа
«Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по познавательному – речевому развитию детей № 93 «Дюймовочка»
(МДОУ «Детский сад №93»)

(наименование организации)

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий МДОУ «Детский сад № 93»
Котеленец Н.А./
«27» марта 2023

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструктуры
МДОУ «Детский сад № 93»
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ № 2

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта **Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Петрозаводского городского округа «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по познавательному – речевому развитию детей № 93 «Дюймовочка»**

1.2. Адрес объекта **185035, Республика Карелия, город Петрозаводск, улица Антикайнена, дом 21**

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание ___этажей, _____ кв. м
- **часть здания** ___этажей (на **первом** этаже пятиэтажного дома), **664,90** кв. м
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); да, **1742,60** кв. м

1.4. Год постройки здания **1962**, последнего капитального ремонта: **нет**

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ:

текущего 2023, капитального нет

сведения об организации, расположенной на объекте

1.6. Название организации (учреждения) **Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Петрозаводского городского округа «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по познавательному – речевому развитию детей № 93 «Дюймовочка» (МДОУ «Детский сад № 93»)**

(полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование)

1.7. Юридический адрес организации (учреждения) **185035, Республика Карелия, город Петрозаводск, улица Красная, дом 42**

2. Характеристика деятельности организации на объекте
(по обслуживанию населения)

2.1. Сфера деятельности **образование**

(здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое)

2.2. Виды оказываемых услуг образовательные услуги по реализации образовательных программ дошкольного образования

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом троллейбус № 1, 3, 5, 8; автобус № 3, 12, 14, 17, 21, 22, 26

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту **нет**

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта **50 м**

3.2.2. время движения (пешком) **3 мин**

3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (*да, нет*) **да,**

3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые; **регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; да**

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: *акустическая, тактильная, визуальная; нет*

3.2.6. Перепады высоты на пути: **есть, нет**

Их обустройство для инвалидов на коляске: **да, нет**

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
	Все категории инвалидов и МГН	ВНД
1	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ВНД
4	с нарушениями зрения	ВНД
5	с нарушениями слуха	ВНД
6	с нарушениями умственного развития	ВНД

* Указывается один из уровней организации доступности объекта для инвалидов и других

маломобильных групп населения:

А - доступность всех зон и помещений универсальная, объект доступен полностью;

Б - доступны специально выделенные участки и помещения;

ДУ - доступность условная, требуется дополнительная помощь сотрудника

соответствующей организации; услуги предоставляются на дому, дистанционно;

ВНД - не организована доступность объекта.

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ВНД
2	Вход (входы) в здание	ВНД
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ВНД

4	Система информации и связи (на всех зонах)	ВНД
5	Санитарно-гигиенические помещения	ВНД
6	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ВНД

**** Указывается:**

ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ: **ВНД**

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) *
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Индивидуальное решение с ТСР
2	Вход (входы) в здание	Индивидуальное решение с ТСР
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Индивидуальное решение с ТСР
4	Система информации и связи (на всех зонах)	Индивидуальное решение с ТСР
5	Санитарно-гигиенические помещения	Индивидуальное решение с ТСР
6	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Индивидуальное решение с ТСР

**- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания*

4.2. Период проведения работ **2023-2023 уч. г. по мере поступления денежных средств**

в рамках исполнения **Плана мероприятий ("дорожная карта") по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в Республике Карелия** (Распоряжение Правительства Республики Карелия от 24 декабря 2015 года N 815р-П, с изменениями на 6 ноября 2020 года; Распоряжение Правительства Республики Карелия от 27 декабря 2022 года № 1329р-П)

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации **ДУ**

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) **удовлетворительно**

4.4. Для принятия решения **требуется**, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. согласование на Комиссии **требуется**

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

- 4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать) **требуется**
4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации **требуется**;
4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта) **требуется**;
4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов **не требуется**;
4.4.6. другое

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается **нет**

- 4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ
Карта доступности объектов Республики Карелия | Интерактивный портал
Министерства социальной защиты Республики Карелия (karelia.ru)
(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

АКТ сформирован на основании следующих документов:

Приложения:

Результаты обследования:

- | | |
|--|----------------|
| 1. Территории, прилегающей к объекту | на <u>2</u> л. |
| 2. Входа (входов) в здание | на <u>2</u> л. |
| 3. Путей движения в здании | на <u>2</u> л. |
| 4. Системы информации (и связи) на объекте | на <u>1</u> л. |
| 5. Санитарно-гигиенических помещений | на <u>2</u> л. |
| 6. Зоны обслуживания инвалидов на объекте | на <u>1</u> л. |

Руководитель рабочей группы

Заведующий Котеленец Н.А.

(Должность, Ф.И.О.)

Члены рабочей группы:

Заведующий хозяйством Тишинина А.А.

(Должность, Ф.И.О.)

Старший воспитатель Емец И.А.


(Должность, Ф.И.О.)

Старший воспитатель Терехова С.П.


(Подпись)


(Подпись)


(Подпись)


(Подпись)

I Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию (участка) **прилегающей территории МДОУ**

Наименование объекта, адрес **Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Петрозаводского городского округа «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по познавательному – речевому развитию детей № 93 «Дюймовочка» (МДОУ «Детский сад № 93»)**

185035, Республика Карелия, город Петрозаводск, ул. Антикайнена, д.21

№	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента	Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	есть	Отсутствие таблички с шрифтом Брайля, тактильных пиктограмм. Узкий дверной проём	С, К, О, Г, У	При необходимости	Индивидуальное решение с ТСР
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть	Отсутствие - покрытия грунта на территории прогулочной площадки, - теневых навесов, -специально размеченных дорожек. Ограждение требует замены. Отсутствует освещение	С, К, О, Г, У	Неудовлетворительное состояние путей движения для МГИ	Индивидуальное решение с ТСР
1.3	Лестница (наружная)	нет	Отсутствует			
1.4	Пандус (наружный)	нет	Отсутствует			
1.5	Автостоянка и парковка	нет	Отсутствует			

1.6	Общие требования к зоне				Необходимы дополнительные работы по адаптации при наличии детей – инвалидов в соответствующих категориях	
-----	-------------------------	--	--	--	--	--

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
Территории, прилегающие к зданию	ВНД	Индивидуальное решение с ТСП

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:

I Результаты обследования:

2. Входа (входов) в здание Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Петрозаводского городского округа «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по познавательно – речевому развитию детей № 93 «Дюймовочка» (МДОУ «Детский сад № 93»),

185035, Республика Карелия, город Петрозаводск, ул. Антикайнена, д.21

(Наименование объекта, адрес)

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Выявленные нарушения и замечания			Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	нет	Отсутствует			
2.2	Пандус (наружный)	нет	Отсутствует			
2.3	Подъемник	нет	Отсутствует			
2.4	Входная площадка (перед дверью)	нет	Отсутствует			
2.5	Дверь (входная)	есть	Наличие порогов, узкий проход не предназначен для инвалидов-колясочников	К, О, С	Демонтаж порогов, установка перил невозможна по техническим условиям здания	Индивидуальное решение с ТСР
2.6	Тамбур	есть	Наличие порогов, лестница, отсутствие пандусов, перил	К, О, С	Демонтаж порогов, установка перил невозможна по техническим условиям здания	Индивидуальное решение с ТСР

	Общие требования к зоне				Необходимы дополнительные работы по адаптации и при наличии детей – инвалидов в соответствующих категориях	
--	-------------------------	--	--	--	--	--

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности*(к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Рекомендации по адаптации (вид работы)**к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
Зона входа (входов) в здание	<i>ВНД</i>	Индивидуальное решение с ТСР

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:

I Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации) **Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Петрозаводского городского округа «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по познавательно – речевому развитию детей № 93 «Дюймовочка» (МДОУ «Детский сад № 93»)**,

185035, Республика Карелия, город Петрозаводск, ул. Антикайнена, д.21
(наименование объекта, адрес)

№ п/ п	Наименование функционально- планировочного элемента	Выявленные нарушения и замечания			Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3. 1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	есть	Отсутствие - тактильных, визуальных, звуковых средств, - перил, - пандуса	<i>К, О, С, У</i>	При необходимос ти	Индивидуа льное решение с ТСР
3. 2	Лестница (внутри здания)	есть	Отсутствие - тактильных, визуальных, звуковых средств, - перил, - пандуса	<i>К, О, С, У</i>	При необходимос ти	Индивидуа льное решение с ТСР
3. 3	Пандус (внутри здания)	нет				
3. 4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет				
3. 5	Дверь	есть	Наличие порогов, узкий дверной проем, отсутствие световых, тактильных указателей	<i>К, О, С</i>	Оснащение тактильными средствами при необходимос ти	Индивидуа льное решение с ТСР

3. 6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть	Отсутствие - тактильных, звуковых средств, - перил, - пандуса	<i>К, О, С, Г, У</i>	Оснащение тактильными средствами	Индивидуальное решение с ТСР
	Общие требования к зоне				Необходимы дополнительные работы по адаптации при наличии детей – инвалидов соответствующих категорий	

II Заключение по зоне:

Наименование структурно- функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Рекомендации по адаптации (вид работы)**к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)	ВНД	Индивидуальное решение с ТСР

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:

I Результаты обследования:

4. Системы информации на объекте здание Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Петрозаводского городского округа «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по познавательно – речевому развитию детей № 93 «Дюймовочка» (МДОУ «Детский сад № 93»),

185035, Республика Карелия, город Петрозаводск, ул. Антикайнена, д.21

(наименование объекта, адрес)

№	Наименование функционально-планировочного элемента	Выявленные нарушения и замечания			Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Визуальные средства	есть	Отсутствие табличек с шрифтом Брайля на входе	С,Г,У	При необходимости	Индивидуальное решение с ТСР
4.2	Акустические средства	нет	Отсутствие индукционной системы	С,У	При необходимости	Индивидуальное решение с ТСР
4.3	Тактильные средства	нет	Отсутствуют на половом покрытии тактильные направляющие	С, Г, У	При необходимости	Индивидуальное решение с ТСР
	Общие требования к зоне				Необходимы дополнительные работы по адаптации при наличии детей – инвалидов в соответствующих категориях	

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
Системы информации на объекте	<i>ВНД</i>	Индивидуальное решение с ТСР

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:

I Результаты обследования:

**5. Санитарно-гигиенических помещений на объекте здание Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Петрозаводского городского округа «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по познавательно – речевому развитию детей № 93 «Дюймовочка» (МДОУ «Детский сад № 93»),
185035, Республика Карелия, город Петрозаводск, ул. Антикайнена, д.21**

(наименование объекта, адрес)

№	Наименование функционально-планировочного элемента	Выявленные нарушения и замечания			Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть	Ремонт трех туалетных комнат, отсутствие перил, узкое дверное пространство, наличие порогов, отсутствие тактильного оборудования	К, О, С, Г, У	Ремонт трех туалетных комнат	Индивидуальное решение с ТСП
5.2	Душевая/ванная комната	есть	Имеются душевые поддоны в туалетных комнатах	К, О, С, Г, У		
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	есть	Требуется частичная замена шкафов, скамеек, отсутствие тактильного оборудования	К, О, С, Г, У	Требуется частичная замена шкафов, скамеек	Индивидуальное решение с ТСП
	Общие требования к зоне				Необходимо дополнить	

					ельные работы по адаптаци и при наличии детей – инвалидо в соответст вующих категорий	
--	--	--	--	--	---	--

II Заключение по зоне:

Наименование структурно- функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
Санитарно- гигиенические помещения на объекте	ВНД	Индивидуальное решение с ТСР

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:

I Результаты обследования:

6. Зоны обслуживания инвалидов в здании **Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Петрозаводского городского округа «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по познавательно – речевому развитию детей № 93 «Дюймовочка» (МДОУ «Детский сад № 93»)**,
185035, Республика Карелия, город Петрозаводск, ул. Антикайнена, д.21

(наименование объекта, адрес)

№	Наименование функционально-планировочного элемента	Выявленные нарушения и замечания			Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	Содержани е	Значимо для инвалида (категория)	Содержан ие	Виды работ
6.1	Кабинетная форма обслуживания	есть		<i>К, О, С, Г, У</i>	При необходимости	Индивидуальное решение с ТСР
6.2	Зальная форма обслуживания	есть		<i>К, О, С, Г, У</i>	При необходимости	Индивидуальное решение с ТСР
	Общие требования к зоне				Необходимы дополнительные работы по адаптации и при наличии детей – инвалидов в соответствующих категориях	

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
Зоны обслуживания инвалидов на объекте	ВНД	Индивидуальное решение с ТСР, ТР

** указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно*

***указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания*

Комментарий к заключению:

Адресная программа (план) адаптации объектов социальной инфраструктуры
и обеспечения доступности услуг для инвалидов и других МГН
на территории **Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения Петрозаводского городского округа
«Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по познавательно – речевому развитию
детей № 93 «Дюймовочка» (МДОУ «Детский сад № 93»)),
185035, Республика Карелия, город Петрозаводск, ул. Антикайнена, д.21
на 2023- 202__год**

№	Наименование объекта и название организации, расположенно й на объекте	Адрес объекта	№ паспорт а доступн ости объекта	Плановые работы		Ожидаемы й результат (по состоянию доступнос ти) ****	Финансирование		Ответственны й исполнитель соисполнител и	Дата текуще го контро ля
				Содержание работ *	Вид ** работ		Объем, тыс. руб.	Источни к		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	МДОУ «Детский сад № 93»	185035, Республика Карелия, город Петрозаводс к, ул. Антикайнен а, д.21	№ 2 от «27» марта 2023	Индивидуальное решение с ТСП, ремонт прогулочного участка с заменой ограждения, установкой освещения, а также специального покрытия для игрового пространства на площадке	Индиви дуально е решени е с ТСП	ОСИ ДУ			Заведующий Котеленец Н.А.	

Примечание: структура (разделы) адресной программы (плана) формируются аналогично структуре Реестра ОСИ

* - указываются мероприятия в соответствии с управленческим решением – «Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта» Паспорта ОСИ

** - указывается вид работы в соответствии с классификатором:

ТР – текущий ремонт

ПсД – подготовка проектно-сметной документации

Стр. – строительство

КР – капитальный ремонт

Рек – реконструкция

Орг. – организация альтернативной формы обслуживания и др. орг. мероприятия

*** - указывается: ДП-В - доступен полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступен полностью избирательно (указать, каким категориям инвалидов); ДЧ-В - доступен частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступен частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно (ДУ-В или ДУ-И)